

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 25/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №90 г. Челябинска».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 25 от 19 января 2021 г. начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области – главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору А.В. Огорокова

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«26» января 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час 00 мин.

«28» января 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.

проведена внеплановая выездная проверка

Государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору Нигматуллин Ильдаром Ринатовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «Прогимназия №90 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ «Прогимназия №90 г. Челябинска» - Лобановой Т.А.; заместителем директора по АХЧ – Орловой И.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны на двери помещения склада в подвальном помещении (помещение №4 согласно технического паспорта).	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022г.	

2.	Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны на двери электрощитовой в подвальном помещении (помещение №8 согласно технического паспорта).	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022г.	
3.	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей, а именно дверь ведущая в подвал с первого этажа (помещение №7 согласно технического паспорта)	п. 18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022г.	
4.	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей, а именно дверь ведущая в подвал с первого этажа (помещение №28 согласно технического паспорта)	п. 18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.03.2022г.	
5.	При размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности отсутствует противопожарная дверь ведущая в подвал (помещение №7 согласно технического паспорта), фактически установлена МДФ дверь.	п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.03.2022г.	
6.	При размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности отсутствует противопожарная дверь ведущая в подвал (помещение №28 согласно технического паспорта), фактически установлена МДФ дверь.	п. 4.18 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, начальнику ОНДиПР по городу Челябинску, заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марте 2022 г.** (квартал, месяц).

Государственный инспектор г. Челябинска
по пожарному надзору
Нигматуллин Ильдар Ринатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» января 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Лобасова Ю. А.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» января 2021 г.

