

«01» марта 2022г.

Информация по выполнению предписания ОНДиПР г.Челябинска
№ 25//1/1

№	Вид нарушения	срок	информация о выполнении
1.	Отсутствует категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны на двери помещения склада в подвальном помещении (помещение №4 согласно технического паспорта)	до 01.03.2022г.	выполнено
2.	Отсутствует категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны на двери электрощитовой в подвальном помещении (помещение №8 согласно технического паспорта)	до 01.03.2022г	выполнено
3.	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, в которых по условиям не предусмотрено пребывание людей, запираются на замок. На дверях подвальных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей, а именно дверь, ведущая в подвал с первого этажа (помещение 7 согласно технического паспорта)	до 01.03.2022г	выполнено
4.	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, в которых по условиям не предусмотрено пребывание людей, запираются на замок. На дверях подвальных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей, а именно дверь, ведущая в подвал с первого этажа (помещение 28 согласно технического паспорта)	до 01.03.2022г	выполнено
5.	При размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по противопожарной и пожарной опасности отсутствует противопожарная дверь, ведущая в подвал (помещение № 7 технического паспорта).	до 01.03.2022г	выполнено

	Фактически установлена МДФ дверь.		
б.	При размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по противопожарной и пожарной опасности отсутствует противопожарная дверь, ведущая в подвал (помещение № 28 технического паспорта). Фактически установлена МДФ дверь.	до 01.03.2022г	выполнено

Директор

Т.А. Лобанова